Почтовое Гущиное ВП. Для ознакомления. 30.03.2017г. Дата.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58 , Факс: (8442) 94-14-14
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru, http://www.nvol.gosnadzor.ru

г. Волгоград 29 марта 2017г.
15-00 час

АКТ ПРОВЕРКИ № 519/21-рп/А

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По адресу/адресам: 400112, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д.56 .

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Нижне – Волжского управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 09.02.2017г. №519/21-рп «О проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» .

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», (ГАПОУ «ВТЖТиК») ИНН 3448900948, ОГРН 1023404363971

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 28.03.2017 по 03.04.2017

“ ” 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность
“ ” 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней /
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

вх. № 126 «30» 03 2017г.

И.о. Директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» Почепцов Алексей Валентинович от 10.03.2017.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дубинин В.В. –главный государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Почепцов А.В. – директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» Гущина В.Л. –заместитель директора по административно-хозяйственной части

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о проверяемой организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций».
ИНН 3448900948, ОГРН 1023404363971
Юридический адрес: 400112, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д.56
ОКВЭД 85.21
Основной вид деятельности: Образование профессиональное среднее.
Право собственности: Собственность субъектов Российской Федерации.
Директор: Макаров Лев Михайлович, тел 8(8442) 67-17-47; 67-62-59
Ответственный за электрохозяйство: нет

Внешнее электроснабжение осуществляется от ТП – 13 РУ-0,4 кВ до ВРЩ учебного корпуса и технического корпуса по четырём кабельным линиям от групп – 1, 2, 3, 4.
-кабельная линия ТП – 13 РУ-0,4 кВ гр. № 1 – ВРЩ - 1 АВВГ 3х50+ 1х25 L=150м.
-кабельная линия ТП – 13 РУ-0,4 кВ гр. № 2 – ВРЩ - 2 АВВГ 3х50+ 1х25 L=150м.
-кабельная линия ТП – 13 РУ-0,4 кВ гр. № 3 – ВРЩ - 3 АВВГ 3х35+ 1х16 L=150м.
-кабельная линия ТП – 13 РУ-0,4 кВ гр. № 3 – ВРЩ - 3 АВВГ 3х35+ 1х16 L=154м.
ВРУ – 1 нагрузка – столовая, освещение;
ВРУ – 2 нагрузка – освещение.

Электроснабжение осуществляется на основании договора № 91/2-РЭС от 28.12.2016г., между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ГАПОУ ВТЖТиК.
Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между: «Волгоградской дистанцией электроснабжения (ЭЧ-2) Волгоградского отделения Приволжской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и Государственным образовательным учреждением начального профессионального образования «Профессиональное училище №39» (ГОУ НПО «ПУ№39») от 26.10.2011года.
Фактическая установленная мощность электроприемников 380/220 В – 40 кВт.
Категория надежности электроснабжения – III.

В ходе проведения проверки установлено:

Согласно договора энергоснабжения между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (гарантирующий поставщик) и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» № 91/2-РЭС от 28.12.2016г., акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между «Волгоградской дистанцией электроснабжения (ЭЧ-2) Волгоградского отделения Приволжской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и Государственным образовательным учреждением начального профессионального образования «Профессиональное училище №39» (ГОУ НПО «ПУ№39») от 26.10.2011года, категория электроснабжения ГАПОУ «ВТЖТиК» - III, суммарная максимальная мощность составляет 40 кВт.

В соответствии с п. 1 ст. 29.1 ФЗ «Об электроэнергетике» от 12.03.2003г., федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. В связи с этим, проверка в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения железнодорожного транспорта и коммуникаций» (ГАПОУ «ВТЖТиК») в рамках федерального государственного энергетического надзора не осуществляется.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение железнодорожного транспорта и коммуникаций» (ГАПОУ «ВТЖТиК»), ИНН 3448900948, ОГРН 1023404363971 провело энергетическое обследование (энергоаудит), по результатам проведенного энергетического обследования составлен энергетический паспорт за №ЭП—Э-001-5627 составитель СРО Некоммерческое Партнерство «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» ОП ООО «ЦИВССМ».

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», ИНН 3448900948, ОГРН 1023404363971, утверждена директором ГАПОУ «ВТЖТиК», в ноябре 2012 года.

Ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности назначен заместитель директора по административно-хозяйственной части ГАПОУ «ВТЖТиК» Гущина В.Л. приказ 24.11.2016 №292.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): № б/н от 28.03.2017г.

В.В. Дубинин
(подпись проверяющего)

А.В. Почепцов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Отдела государственного энергетического надзора
и надзора за гидротехническими сооружениями
по Волгоградской области
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора В.В. Дубинин

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Приказ Комитета образования и науки Волгоградской области от 06.02.2017 №51-О «О возложении исполнении обязанностей директора ГАПОУ «ВТЖТиК» на Почепцова А.В.

И.о. директора Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» А.В. Почепцов

«29» марта 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)